

Информация о привлечении управляющих организаций, товариществ, кооперативов, должностных лиц указанных организаций, товариществ, кооперативов к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами

№ п/п	Дата привлечения к административной ответственности	Лицо, привлеченное к административной ответственности (Юр.лицо/Долж.Лицо)	ФИО должностного лица	должность	Предмет административного нарушения	Наименование контролирующего органа	Количество выявленных нарушений	Сумма штрафа, руб.	Документ о применении мер административного воздействия					Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты	
									наименование	дата	номер	дата оплаты	сумма		
1	17.03.2016	ООО "ВЕГА"			Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД Постановление правительства РФ от 06.05.2011 №354, а именно: п.5 Приложения 1 Правил - не обеспечено соответствие температуры горячей воды в точке водозабора требованиям законодательства РФ	Государственная Жилищная инспекция Московской области	1	10 000,00	постановление	17.03.2016	08ОГ-4606-38-23-2016	12.05.16	10 000,00		
2	09.06.2016	ООО "ВЕГА"			КоАП РФ ч.1 ст.19.5 не выполнено предписание №39ОГ-4606-38-23-2016 от 14.03.2016г	Мировой суд		10 000,00	постановление	09.06.2016	5-200/2016	12.08.16	10 000,00		
3	14.07.2016	ООО "ВЕГА"			КоАП РФ ч.1 ст.7.23.3	Мировой суд		30 000,00	постановление	14.07.2016	5-225/16	15.09.16	30 000,00		
4	06.10.2016	ООО "ВЕГА"			Нарушены Правила и нормы тех. Эксплуатации ЖФ, утвержденные Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и ЖКХ №170 от 27.09.2003, а именно: п.4.2.3.9 непромыты фасады, наличие отслоений штукатурно-окрас очного слоя цоколя, наличие провала и трещин в отстойке (Новинское шоссе д.18)	Государственная Жилищная инспекция Московской области	2	40 000,00	постановление	06.10.2016	08ОГ/23-1929-38-23-2016	17.01.17	40 000,00		
5	20.10.2016	ООО "ВЕГА"			Несоблюдение закона МО №39/2010-ОЗ от 16.04.10 а именно нарушены требования ч.4 ст.5 наличие коррозии на газовом трубопроводе (Красовского д.3)	Государственная Жилищная инспекция Московской области	1	20 000,00	постановление	20.10.2016	08ОГ/23-1971-38-2016/1	17.01.17	20 000,00		
6	20.10.2016		Симаков С.В.	Инженер	Нарушение правил содержания общего имущества МКД Постановление № 491 от 13.08.16 ( Красовского д.3) а именно частичное отслоение окрасочного слоя на стенах и потолке, местами отсутствует освещение, цоколь здания по периметру не соответствует нормам ЖК	Государственная Жилищная инспекция Московской области	3	5 000,00	постановление	20.10.2016	08ОГ/23-1971-38-2016/2				