

Информация о привлечении управляющих организаций, товариществ, кооперативов, должностных лиц указанных организаций, товариществ, кооперативовк административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами

| № п/п | Дата привлечения к административной ответственности | Лицо, привлеченное к административной ответственности (Юр.лицо/ Долж.Лицо) | ФИО должностного лица | должность | Предмет административного нарушения | Наименование контролирующего органа | Количество выявленных нарушений | Сумма штрафа, руб. | Документ о применении мер административного воздействия | | | | | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | |
|-------|---|--|-----------------------|-------------|---|---|---------------------------------|--------------------|---|------------|-------------------------|-------------|--------|--|--|
| | | | | | | | | | наименование | дата | номер | дата оплаты | сумма | | |
| 1 | 26.06.2019 | ООО "ВЕГА" | Фалин А.А. | Инженер ВИС | Не принято должных мер по соблюдению требований энергосбережения и энергоэффективности Трудовая д.6, а именно нарушена теплоизоляция трубопроводов отопления на чердаке | Государственная Жилищная инспекция Московской области | 1 | 5 000 | постановление | 02.02.2018 | 08ОГ/13-601-38-23-2019 | | 5 000 | | |
| 2 | 01.08.2019 | ООО "ВЕГА" | Фалин А.А. | Инженер ВИС | Не принятодолжных мер по соблюдению требований энергосбережения и энергоэффективности Трудовая д.2, а именно входная дверь имеет не плотный притвор, отмостка местами имеет трещины | Государственная Жилищная инспекция Московской области | 1 | 5 000 | постановление | 01.08.2019 | 08ОГ/23-1669-38-23-2019 | 14.11.2019 | 5 000 | | |
| 3 | 08.08.2019 | ООО "ВЕГА" | | | Не соблюдение требований энергосбережения и энергетической эффективности Красовского д.13, а именно: отмостка имеет разрушение с торца изадней части подъезда №1 | Государственная Жилищная инспекция Московской области | 1 | 25 000 | постановление | 08.08.2019 | 08ОГ/23-1610-38-23-2019 | 13.11.2019 | 25 000 | | |
| 4 | 22.08.2019 | ООО "ВЕГА" | | | Не соблюдение требований энергетической эффективности Комсомольская д.20 | Государственная Жилищная инспекция Московской области | 1 | 20 000 | постановление | 22.08.2019 | 08ОБ-6945-38-23-2019 | 20.09.2019 | 20 000 | | |
| 5 | 29.10.2019 | ООО "ВЕГА" | | | Не соблюдение требований энергосбережения и энергетической эффективности Красовского д.11, а именно: неисправность тамбурной двери, отсутствуют плафоны. | Государственная Жилищная инспекция Московской области | 1 | 20 000 | постановление | 29.10.2019 | 08ОГ/23-2226-38-23-2019 | 12.12.2019 | 20 000 | | |
| 6 | 24.12.2019 | ООО "ВЕГА" | | | Не соблюдение требований энергосбережения и энергетической эффективности Дружбы д.8, а именно: в квартире 11 в комнате 1 отсутствует циркуляция в стояке отопления | Государственная Жилищная инспекция Московской области | 1 | 20 000 | постановление | 24.12.2019 | 08ОБ-18602-38-23-2019 | | | | |